

# 中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标自购物资（钢结构材料、自购设备） 招标公告

招标编号：ZTSJLRTL2025-02

## 一、招标条件

根据施工组织安排，中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标自购物资（钢结构材料、自购设备）招标，建设资金来自中央预算内投资资本金、国铁集团资本金、新疆维吾尔自治区资本金，出资比例为中央预算内投资资本金 59%、国铁集团资本金 25%、新疆维吾尔自治区资本金 16%，招标人为中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标项目经理部。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 二、项目概况与招标内容

2.1 项目概况：罗若铁路站前1标段，罗中站(含)至楼兰故城站（不含），正线起讫里程DK0+000（哈罗线K367+984）～DK117+780，线路全长117.87正线公里。哈罗铁路增开永红南（哈罗线K165+715）、丘台（哈罗线K343+315）2处会让站，扩建岭顶站（哈罗线K113+113），哈密东机务设施改扩建工程。计划工期：1095日历天，计划开工日期2023年12月30日，计划竣工日期2026年12月29日。

2.2 招标内容：见招标公告附表。

## 三、投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求：见招标公告附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3.一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

## 四、诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

## 五、招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2025-11-14 12:00至 2025-11-19 13:00（北京时间，下同）获取招标文件；登录（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)下载招标文件。

5.2 招标文件售价0元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理CA操作手册】，按照流程注册及办理CA数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：400-888-6659。

5.3.4 平台服务地址：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼自治区公共资源交易大厅A517），办公时间为周一至周五上午10:30-13:30，下午15:30-18:30。

## 六、投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为2025-12-05 10:00 地点为（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密：投标人于2025-12-05 11:00前在使用装有CA驱动力的电脑进入（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)进行远程解密，投标人需保持电脑网络通畅。

## 七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)，新疆公共资源交易网(<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>)上发布。

## 八、联系方式

8.1 招标人：中铁三局集团有限公司罗若铁路S1标项目经理部

联系人：薛丁华

电话：18640168498

8.2 招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：乌鲁木齐市新市区北京南路895号豪威大厦22层2211室

联系人：张晨

电话：18129222929

电子邮件：1620267119@qq.com

## 九、异议受理

受理异议联系人：薛丁华

电话：18640168498

异议受理时限：符合国家法律法规相关规定

异议内容：符合国家法律法规及国铁集团管理相关规定

监督方式

行政监管部门监督电话：兰州铁路监督管理局0931-4975119

行政监管部门联系邮箱：兰州铁路监督管理局 [lanzhoudiquju@nra.gov.cn](mailto:lanzhoudiquju@nra.gov.cn)

中铁三局集团有限公司罗若铁路S1标项目经理部

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_

2025年11月14日

招标公告附表

包件号	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
GJG-01 包	1	天基板	GWB	m²	5071.35	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 生产能力：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求。 3. 许可和认证：电动开窗机、消防联动控制柜须提供 3C 认证证书。 4. 供货业绩要求：须提供近三年内钢结构供货业绩，附供货合同复印件。代理商可提供制造商的供货业绩材料。 3. 其他要求： (1) 投标人如是代理商，须提供满足资格条件要求的制造商出具的授权函。 (2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网 ( <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> ) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路	哈密东	中铁三局集团有限公司 罗若铁路 S1 标项目 经理部	2025 年 12 月 -项目结束	完好
	2	立板	500*3000	m	262.64					
	3	电动折叠门	4500*5400*16	m²	388.8					
	4	成品钢制平开门	3000*3000*2	m²	18					
	5	成品氟碳玻璃门	1500*2700*9	m²	36.45					
	6	70 断桥隔热铝合金窗	3600*2400*28	m²	241.92					
	7	70 断桥隔热铝合金窗	3600*2400*28	m²	241.92					
	8	电动开窗机	24V 消防联动开窗机 3C 认证	台	404					
	9	消防联动控制柜	3C 认证	个	22					
	10	H 型钢	Q355B	t	530					
	11	高强度大六角头螺栓	M20*70	套	1764					
	12	高强度大六角头螺栓	M20*80	套	95					
	13	高强度大六角头螺栓	M20*60	套	309					

14	高强度大六角头螺栓	M22*110	套	846	集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。				
15	高强度大六角头螺栓	M24*90	套	545					
16	高强度大六角头螺栓	M27*100	套	446					
17	高强度大六角头螺栓	M27*120	套	26					
18	高强度大六角头螺栓	M27*110	套	205					
19	高强度大六角头螺栓	M30*120	套	965					
20	普通螺栓	M16*80	套	391					
21	普通螺栓	M16*90	套	193					
22	普通螺栓	M16*60	套	484					
23	锚栓	M24*850	套	212					
24	锚栓	M45*750	套	306					
25	锚栓	M52*830	套	102					
26	抗震支架水管单向	DN150	套	52					
27	管卡	DN150	件	115					
28	镀锌钢材	40*80*3	根	218					

29	镀锌钢材	40*40*3	根	240					
30	PC 耐力板	3.6*2*50	m <sup>2</sup>	938					
31	压条扣线	70 系列	根	134					
32	螺丝	ST4*20	包	64					
33	耐候胶	500ml	箱	30					
34	五金连接件	40*40	箱	6					
35	窗户防漏雨胶皮雨挡	3.16*2+48*2	米	255					
36	断桥隔热铝合金窗	C500*1500	m <sup>2</sup>	180					
37	防火涂料	膨胀型	m <sup>2</sup>	125					
38	电线	4 平方毫米	卷	30					
39	五孔插座（安全）	10A	个	41.00					
40	空调插座 16A（安全）	16A	个	230.00					
41	双开（暗装）	10A	个	20.00					
42	三开（暗装）	10A	个	12.00					
43	嵌入式 LED 平板灯	32W	个	52.00					

44	LED 工厂灯	150W	个	140.00					
45	LED 投光灯	200W	个	20.00					
46	36V 安全照明灯	36V	个	62.00					
47	太阳能室外壁灯	1*LED10	个	2.00					
48	穿线钢管	20	米	14592					
49	穿线钢管	25	米	1302					
50	穿线钢管	32	米	258					
51	穿线钢管	65	米	438					
52	穿线钢管	80	米	900					
53	穿线钢管	100	米	204					
54	电缆桥架 1.5	400*200*1.5	米	432					
55	穿线塑料管	25	米	576					
56	配电箱	A2	个	1.00					
57	配电箱	AX1-18	个	18.00					
58	配电箱	APJW1	个	1.00					

59	配电箱	APJW2	个	1.00					
60	配电箱	APDZ	个	1.00					
61	配电箱	ALZM	个	1.00					
62	配电箱	APL1	个	1.00					
63	配电箱	APL2	个	1.00					
64	配电箱	APL3	个	1.00					
65	配电箱	APL4	个	1.00					
66	配电箱	APL5	个	1.00					
67	配电箱	APL6	个	1.00					
68	配电箱	APL7	个	1.00					
69	配电箱	APL8	个	1.00					
70	配电箱	APL9	个	1.00					
71	配电箱	APDS	个	1.00					
72	配电箱	ALE1	个	1.00					
73	总等电位连接箱	MFB	个	10.00					

74	接地监测点		处	4.00					
75	等电位连接线	WDZB-BYJ-25	米	120.00					
76	接地按保护管	SC50	米	25.00					
77	防静电释放球		个	2.00					
78	电线	WDZB-BYJ-2.5	米	4536					
79	电线	WDZB-BYJ-4	米	40004.4					
80	电线	WDZB-BYJ-10	米	1990.8					
81	电力电缆	WDZB-YJY-3*4	米	170.4					
82	电力电缆	WDZB-YJY-5*4	米	1209.6					
83	电力电缆	WDZB-YJY-5*6	米	283.2					
84	电力电缆	WDZB-YJY-4*35+1*16	米	1360.8					
85	电力电缆	WDZB-YJY-4*50+1*25	米	1120.8					
86	电力电缆	WDZBN-YJY-5*4	米	529.2					
87	电线	WDZB-BYJ-4	米	1335.6					
88	电线	WDZB-RYS-2*2.5	米	460.8					

89	电线	WDZN-BYJ-1.5	米	5280					
90	电线	WDZN-BYJ-25	米	45					
91	电线	WDZB-RYSP-2*2.5	米	460.8					
92	配电箱	APQC1	个	1.00					
93	配电箱	APQC2	个	1.00					
94	配电箱	APQC3	个	1.00					
95	配电箱	APQC4	个	1.00					
96	配电箱	XSS	个	1.00					
97	低压电缆保护管	SC50	米	108.00					
98	低压电缆保护管	SC100	米	576.00					
99	低压电缆终端头	热缩式 35mm <sup>2</sup> 及以下	套	4.00					
100	低压电缆终端头	热缩式 240mm <sup>2</sup> 及以下	套	12.00					
101	电缆支架		个	35.00					
102	总等电位联结箱 MEB		个	5.00					
103	水平接地线	40*4 不锈钢扁钢	米	120.00					

	104	等电位联结线	WDZB-BYJ-25	米	25.00					
	105	接地绝缘保护管	PC25	米	40.00					
	106	低压电缆	WDZB-YJY-3*16	米	25					
	107	低压电缆	WDZB-YJY-4*150+1*70	米	528					
	108	低压电缆	WDZB-YJY-5*16	米	98					
包件号	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
FJ-01 包	1	无机房 曳引电梯	载重量 $\geq 1000\text{kg}$ , 额定速度 (m/s) 1.0, 电梯门耐火极限 不应低于 2.0h	部	1	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 生产能力：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标物资制造商须具有有效的乘客电梯制造 B 级及以上特种设备生产许可证、有效的电梯 B 级及以上特种设备安装改造维修(修理)许可证。</p> <p>4. 供货业绩要求：须提供近三年内投标物资同类产品供货业绩，附供货合同复印件。代理商可提供制造商的供货业绩材料。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 代理商须具有所代理制造商的授权委托书，且提供制造商售后技术服务承诺书。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有</p>	若羌 县罗 布泊 镇中 铁三 局罗 若项 目施 工现 场	中铁三局 集团有限 公司罗若 铁路 S1 标 项目经理 部	2025 年 12 月-项目结 束	完好

						<p>行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网 (<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>				
包件号	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
GDH-01 包	1	轨道衡	轨道衡	台	1	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 生产能力：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力：报价物资须具有近三年内的国家轨道衡计量站检定证书</p> <p>4. 供货业绩要求：须提供近三年内投标物资同类产品供货业绩，附供货合同复印件。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书</p>	若羌县罗布泊镇中铁三局罗若项	中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标项目经理部	2025 年 12 月-项目结束	完好

						网 ( <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> ) 查询行贿犯罪结果, 并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人, 须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司 (原中国铁路总公司) 限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司 (原中国铁路总公司) 禁止或暂停在铁路上使用。	目施 工现 场			
包件号	序号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
GPS-01 包	1	自动客车上水栓	自动客车上水单元, 具备手动控制、远传遥控功能, 自动回卷装置, 配套电磁阀、控制及信息采集模块和通讯电缆。	组	29	1. 营业范围: 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 生产能力: 生产供应能力应满足招标人供货进度的要求。 3. 质量保证能力: 须具有由通过 CMA 认证或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的投标物资自动客车上水栓、成套变颜供水设备、次氯酸钠消毒设备近五年内的产品质量检验报告。 4. 供货业绩要求: 投标人须提供近五年内投标物资 (自动客车上水栓、成套变颜供水设备、次氯酸钠消毒设备) 供货业绩, 并附合同复印件以及使用单位出具的履约良好证明。	若羌 县罗 布泊 镇中 铁三 局罗 若项 目施	中铁三局 集团有限 公司罗若 铁路 S1 标项目经 理部	2025 年 12 月-项目 结束	完好
	2	循环水泵	7.5KW/380V	台	2					
	3	循环水泵	7.5KW/380V	台	2					
	4	补水泵	2.2KW/380V	台	4					
	5	全自动软化水设备	0.2KW/220V	台	2					

6	装配式水箱	1.5*1*1.5	套	2
7	浴霸	2.4KW/220V	台	38
8	压力式空气泡沫比例混合装置	混合器型号 PHY48 储罐型号 PRW20	套	1
9	稳压泵	流量 1.3L/s 扬程 65m 50DLx/ N=7.5KW	台	2
10	稳压泵	流量 1.8L/s 扬程 50m 50DLx/ N=7.5KW	台	2
11	稳压罐	SQL-1200	套	1
12	潜污泵	Q=36m <sup>3</sup> /h, H=10m, N=2.2KW	台	2
13	防爆温度仪表自动检测装置	FBZZ 型 6~8 点	套	1
14	超声波水位传示仪	水深 3.9m	套	2
15	电动葫芦	电葫芦 CD1, 1-6D 起升重量 1t 起升 高度 6m 主起升电机 N=1.5kW 运行电机 N=0.2kW	套	1
16	承压式太阳能热水器		台	12
17	稳压泵	XBD6/1.81W-32LGW/4	台	2

5. 其他要求:

- (1) 代理商须具有所代理制造商的授权委托书, 且提供制造商售后服务承诺书。
- (2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录, 投标人须自行在中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn>) 查询行贿犯罪结果, 并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。
- (3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人, 须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。
- (4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司 (原中国铁路总公司) 限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司 (原中国铁路总公司) 禁止或暂停在铁路上使用。

工  
现  
场

	18	稳压罐	SQL-1200	台	1					
	19	成套变频供水设备	SGB6.1/35.0-4FQ	套	1					
	20	不锈钢生活自洁水箱	长 X 宽 X 高=6mX5mX3m	座	2					
	21	水箱消毒机	处理水量 10m <sup>3</sup> /h	套	2					
	22	次氯酸钠消毒设备	50g/h	套	2					
	23	一体化污水处理设备		套	2					
	24	不锈钢生活自洁水箱	长 X 宽 X 高=2nx2mX2.5n	座	1					
	25	水箱自洁消毒机	处理水量 1m <sup>3</sup> /h	套	1					
<b>包件号</b>	<b>序号</b>	<b>物资名称</b>	<b>规格型号</b>	<b>单位</b>	<b>数量</b>	<b>投标人资格条件</b>	<b>交货地点</b>	<b>收货人</b>	<b>交货日期</b>	<b>交货状态</b>
NT-01 包	1	移动式排水泵	功率：1.1KW/380V	台	1	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 生产能力：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求。 3. 质量保证能力：须具有由通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构出具的投标物资（轴流风机、电散热器、电热风幕、分体式空调、多联空调室内机）近三年内的产品质量检验报告。	若羌县罗布泊镇中铁三局罗	中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标项目经理部	2025 年 12 月-项目 结束	完好
	2	轴流风机	380V/1.1KW	台	6					
	3	壁式轴流风机	单台：0.25+0.1KW/220V	台	3					
	4	轴流风机	380V/0.37KW	台	17					
	5	轴流风机 2.8	380V/0.37KW	台	2					
	6	轴流风机	380V/0.37KW	台	7					

7	轴流风机	380V/0.37KW	台	8	<p>4. 供货业绩要求: 投标人须提供近三年内投标物资(轴流风机、电散热器、电热风幕、分体式空调、多联空调室内机)供货业绩, 并附合同复印件以及使用单位出具的履约良好证明。</p> <p>5. 其他要求:</p> <p>(1) 代理商须具有所代理制造商的授权委托书, 且提供制造商售后服务承诺书。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录, 投标人须自行在中国裁判文书网(<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询行贿犯罪结果, 并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人, 须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)禁止或暂停在铁路上使用。</p>	若项 目施 工现 场			
8	壁式轴流风机 4.0T	220V/0.37KW	台	12					
9	轴流风机 3.0	380V/0.37KW	台	2					
10	壁式轴流风机	0.12KW/220V	台	12					
11	壁式轴流风机	0.37KW/220V	台	4					
12	通风器	功率: 28KW/380V	台	21					
13	通风器	功率: 0.1KW/220V	台	39					
14	电热风幕	50KW/380V	台	32					
15	排油烟风机	11KW/380V	台	1					
16	屋面风机(防爆)	380V/0.37KW	台	4					
17	高大空间电暖风机	50KW/380V	台	3					
18	电散热器	2.5KW/220V	台	226					
19	电散热器	2KW/220V	台	3					
20	电散热器	单台: 1KW/220V	台	5					
21	电散热器	2KW/220V	台	9					
22	电散热器	2KW/220V	台	69					

23	高效电散热器	2.5KW/220V	台	19					
24	高效电散热器	2.0KW/220V	台	97					
25	油烟净化一体机	3KW/220V	台	1					
26	油烟净化一体机	3KW/220V	台	3					
27	油烟净化器	0.7KW/220V	台	1					
28	分体挂式空调	制冷量 3.5KW, 制热量 5.0KW	台	4					
29	分体式空调 (柜机)	制冷量:7.2KW, 制热量:9.6KW, 制冷功率:2.12KW, 制热功率:2.95kW, 电辅加热量:2.5KW, 总功率:5.45kW, 220V	台	18					
30	分体式空调 (挂机)	制冷量:3.5kW, 制热量:4.8kW, 制冷功率:0.87kW, 制热功率:1.3kW, 电辅加热量:1.05kW, 总功率:2.35kW220V	台	71					
31	分体式空调 (柜机)	制冷量:12.0kW, 制热量:13.2kW, 制冷功率:4.0kW, 制热功率 4.08kW, 电辅加热量:3.2kW	台	2					
32	多联空调室内机	制冷量:2.8kW, 制热量:4.0kW, 制冷功率:0.1kW,	台	15					

			制热功率:0.1kW							
	33	多联空调室内机	制冷量:5.6kW, 制热量:8.4kW, 制冷功率:0.1kW, 制热功率:0.1kW	台	30					
	34	多联空调室内机	制冷量:73kW, 制热量:81.5kW, 制冷功率:21.2kW, 制热功率:20.4KW	台	1					
	35	多联空调室内机	制冷量:135kW, 制热量:150KW, 制冷功率:42kW, 制热功率:38.4KW	台	1					
	36	电开水器	60L、6KW、380V	台	14					
	37	电热水器	60L、2KW、220V	台	20					
<b>包件号</b>	<b>序号</b>	<b>物资名称</b>	<b>规格型号</b>	<b>单位</b>	<b>数量</b>	<b>投标人资格条件</b>	<b>交货地点</b>	<b>收货人</b>	<b>交货日期</b>	<b>交货状态</b>
XF-01 包	1	磷酸铵盐干粉灭火器	MF/ABC3	具	2	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 生产能力：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求。 3. 质量保证能力：须具有由通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构出具的投标物资（消防控制柜、消防增压稳压设备、集控设备）近五年内的产品质量检验报告。	若羌县罗布泊镇中铁三局罗若项目施	中铁三局集团有限公司罗若铁路S1标项目经理部	2025年12月-项目结束	完好
	2	磷酸铵盐干粉灭火器	MF/ABC4	具	174					
	3	磷酸铵盐干粉灭火器	MF/ABC5	具	8					
	4	二氧化碳灭火器	M17	具	68					
	5	专用消防泵(泡沫泵)	XBD9.5/25-100-SLS-流量25L/s 扬程95m 功率45kW	台	2					

6	专用消防泵(冷却泵)	XBD7/40-125-SLS-流量 40L/s 扬程 70m 功率 45kW	台	2	<p>4. 供货业绩要求:投标人须提供近五年内投标物资(消防控制柜、消防增压稳压设备、集控设备)供货业绩,并附合同复印件以及使用单位出具的履约良好证明。</p> <p>5. 其他要求:</p> <p>(1)代理商须具有所代理制造商的授权委托书,且提供制造商售后服务承诺书。</p> <p>(2)投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录,投标人须自行在中国裁判文书网(<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>)查询行贿犯罪结果,并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3)投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人,须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(4)投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司(原中国铁路总公司)禁止或暂停在铁路上使用。</p>	工现场			
7	专用消防泵(消火栓泵)	XBD5.5/60-150-SLS-流量 60L/s 扬程 55m 功率 55kW	台	2					
8	消防控制柜	消防泵控制柜、稳压泵控制柜、消防巡检柜;控制柜(含通信接口)具备消防几种启动功能,采用星三角启动方式	组	3					
9	消防集控设备	功率 5.0kW 380V	套	1					
10	消防水箱(18m <sup>3</sup> )	5000*3000*2000(mm),有效容积 18m <sup>3</sup> , 316 不锈钢	个	1					
11		水箱数字至示水位仪,水箱自带呼吸管、通气管	个	1					
12	消防增压稳压设备	立式隔膜式气压罐,工作压力比 $\alpha_b=0.80$ ,消防储水容积标称容积 800L。配用水泵参数:Q=1.0L/S, H=22m, N=1.5KW, 两台,一用一备。运行重量 2.5t。稳压水容积 150L,手动控制和远程控制。自动控制方式:稳压泵的启停由水箱间压力控制器控制,压力为 0.15MPa 时启稳压泵,压力为 0.19MPa 时停稳压泵	套	2					

	13	消防水箱	长 X 宽 X 高=9mX6mX4m-装配式 镀锌钢板消防水箱箱底厚度 4mm, 其余组合板材厚度见图 集新 12S2-109 技术参数表	台	1					
	14	消防控制柜		座	1					
	15	消火栓泵	XBD6/45-200-SLS-流量 45L/s 扬程 60m 功率 45kW	套	2					
	16	集控设备	见罗若施(给)01-09	套	1					
	17	消防器材箱	含水带 100m 水枪 2 支	套	30					

